

## **Родная расширенная!!!**

**От Зюзина А.С. для Друзей (по несчастью!) >**

Уважаемый Х.Х.! Немного задержался с выездом - то машина не завелась, то всё засыпало снегом ("то понос, то золотуха"), а материальные ценности - не малые!!! Чтобы не терять времени даром, не всё же "вещать с опоры ВЛ на всю округу" очевидное и невероятное, подготовил для Вас полезные материалы, так или иначе касающиеся не только Вашей, но и Нашей безопасности. Что с ними делать - Вам и решать!!! Комментарии: - на одной из фотографий ваш РЩ на л/к - причём это повсеместный ужас. За те 5 минут (буквально) что я был около него выяснилось, что при токах по фазным проводам распределительной сети 8 А, 19 А и 59 А ток по PEN-проводнику составляет лишь 4 А, в то время, как должен быть 47 А, при этом по экрану магистрального ТВ кабеля течёт ток более 1 А, т.е. более четверти тока PEN-проводника, а где же остальные 42 А?! Так они текут - где хотят!!! А с учётом рекомендаций "Соловья-разбойника" (см. его рекомендации в приложении "Вопрос\*Ответ" 6(48)\*Новости Электро Техники, стр.37 (копия Вам послана!) - текут они по трубам водоснабжения!!! Ну нельзя при такой системе заземления выполнять и выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов, да и такой системы заземления вообще в жилом доме быть не должно!!! К тому же по РЕ-проводнику групповой сети тёт ток более 2 А! Это же ВСЁ надо приводить в порядок!!! - там же есть копия ответа по части выполнения открытой электропроводки по сгораемым материалам - так, согласно этому бреду, у Вас в домике электропроводка (ВСЯ) должна быть выполнена в стальных трубах!!! (девушке проще представить квадратный трёхчлен, чем мне, а тем более Вам, такую электропроводку у Вас в доме!!!). А ВЕДЬ ЭТОТ, ДРУГОЙ И ТРЕТИЙ ... БРЕД ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КАК ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

